




CATRE :

OPERATORII ECONOMICI INTERESATI



Va facem cunoscut ca in conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 si HG nr.395/2016 privind achizițiile publice, Administratia Nationala " Apele Romane " este interesata sa achizitioneze servicii de mentenanta pentru generatorul electric existent la sediul Laboratorului National de Calitate a Apei din Splaiul Independentei, nr. 294, Bucuresti, cod CPV – 50411000-9.

In acest sens va rugam sa aveti amabilitatea de a ne transmite oferta de pret in lei pentru serviciile solicitate. Atasat prezentei veti gasi Caietul de Sarcini pentru aceasta achizitie.

Oferta va fi structurata in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, pentru ca autoritatea contractanta sa poata identifica clar fiecare modalitate de indeplinire a acestor cerinte.

Oferta va fi transmisa pe adresa de e-mail : corina.damaschin@rowater.ro pana la data de 07.12.2020 ora 14:00. Oferta va fi semnata si stampilata.

De asemenea oferta poate fi transmisa si pe fax la numarul : 021/315.12.97.

In cazul in care oferta dumneavoastra va fi desemnata castigatoare, achizitia se va efectua prin intermediul SICAP cu conditia ca ofertantul castigator sa fie inscris in SICAP.

Plata se va efectua cu OP in termen de 30 de zile de la data comunicarii facturii si receptionarii serviciilor solicitate.

Va multumim,

DIRECTOR GENERAL
Ervin MOLNAR

Director General Adjunct
Ing.Flaviu-Bogdan- Ioan RADU

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Liliana MICHINECI

Director Departamentul Dezvoltare, Investitii
Ing. Mihaela Andra NEGOI

Sef Serviciu Achizitii
Ec. Marian MANTA

Intocmit, Serviciul Achizitii(lucru de la domiciliu)
Ec. Corina Damaschin

Sef Serviciu Juridic si Contencios
Cons. Juridic Catalin Caluian

Sediul central

Cod Fiscal: RO24326056/13.08.2008
Cod IBAN: RO 85 TREZ 7005 0220 1X00 9067
str. Edgar Quinet nr. 6 sector. 1 c.p. 010018 București
Centrala tel. +40 213 110 146 Fax +40 213 122 174
Dispecerat tel. +40 213 103 526 Fax +40 213 123 738
Cabinet Director General tel. +40 213 151 301

Adresa de corespondență

str. Ion Câmpineanu nr. 11 (Union Business Center) sector. 1 c.p. 010031 București

LNCA NR. 54/CM/10.11.2020,
Anexă la Nr. SA/113/12/1997/18.11.2020

Aprob,
Director General
Ervin MOLNAR

Caiet de sarcini

privind achiziția de servicii de mentenanță pentru generatorul electric

Cod CPV 50411000-9

Caietul de sarcini face parte integrantă din Documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare ofertant elaborează Propunerea tehnică.

Caietul de sarcini este elaborat cu respectarea regulilor de bază, precizate în Documentația de atribuire.

I. **OBIECTUL ACHIZITIEI :**

Achiziționarea serviciilor de mentenanță pentru generatorul electric 410 kVA, motorizare Doosan, model KD 410 D al clădirii Laboratorului Național de Calitate a Apei din Splaiul Independenței nr. 294, București.

II. **CERINȚE GENERALE:**

Serviciile oferite vor îndeplini cerințele stabilite în prezentul Caiet de sarcini.

Caracteristicile tehnice precizate în acest Caiet de sarcini vor fi considerate **cerințe minime obligatorii și eliminatorii**. Ofertele care nu îndeplinesc aceste cerințe sunt declarate neconforme.

Ofertanții vor ține seama de toate cerințele tehnice impuse, astfel încât comisia de evaluare constituită la sediul Beneficiarului să le poată identifica pe fiecare drept criterii îndeplinite.

III. **CERINȚE TEHNICE:**

Vor fi luate în considerare propunerile/specificațiile tehnice care asigură un nivel calitativ echivalent sau superior cerințelor minimale solicitate.

Servicii de mentenanță necesare	Țimp de lucru estimat (h)
Constatarea/diagnosticarea stării tehnice a echipamentului în ansamblu: <ul style="list-style-type: none">- Înlocuire filtre;- Schimbare ulei (cca 21 litri SAE 15w40 industrial) și antigel industrial- inspecție vizuală și verificare funcțională (integritate, integritate și funcționare; verificare funcțională – teste pornire – oprire, afisaj display etc.);	8

Notă: Filtrele, uleiul și antigelul industrial vor fi asigurate de Furnizor.

Cerințele tehnice precizate în această specificație tehnică vor fi considerate cerințe obligatorii. Furnizorul de servicii va ține seama de toate cerințele tehnice impuse astfel încât comisia de evaluare constituită la sediul beneficiarului să le poată identifica pe fiecare drept criterii îndeplinite.

IV. RECEPȚIE

Beneficiarul va efectua recepția calitativă și cantitativă a serviciilor la sediul de livrare al Laboratorului Național de Calitate a Apei al Administrației Naționale Apele Române din str. Splaiul Independenței nr. 294 Sector 6, București, în prezența reprezentantului Furnizorului. Se va întocmi un proces verbal de punere în funcțiune al generatorului în 2 exemplare, unul exemplar al Beneficiarului și un exemplar al Furnizorului.

Orice neconformitate ce derivă de la nerespectarea uneia dintre cerințele obligatorii privind forma de prezentare a serviciilor furnizate va fi notificată de Beneficiar.

V. GARANȚIE

Se solicită o garanție minimă de 12 luni pentru intervenția de mentenanță efectuată.

VI. TERMEN DE LIVRARE

Termenul maxim de execuție este de maxim 30 de zile de la data comenzii ferme sau a contractului către furnizorul de servicii.

**Director General Adjunct,
Mariu-Dorel POSTELNICESCU**

Șef L.N.C.A.

Dr. chim. Carmen HAMCHEVICI

Întocmit,

Chim. Florentina Soare